

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

domu Žandovská 302 - 310

1. ÚČEL

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti občanů v případě vzniku požáru (příp. nehody, pohromy nebo jiného stavu nouze) s cílem rychle a účinně zakročit a zabránit tak ohrožení životů a zdraví osob a jejich majetku.

2. POVINNOSTI PŘI ZJIŠTĚNÍ POŽÁRU

Při zjištění požáru je každá osoba nacházející se v objektu povinna ho uhasit a není-li to možné vyhlásit požární poplach a požár ohlásit nebo zabezpečit jeho ohlášení a do příchodu pomoci provádět veškerá dostupná opatření k zamezení jeho šíření.

3. ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Požární poplach je vyhlášen:

- 1) pro ostatní osoby nacházející se v objektu voláním „**H O Ř Í**“
- 2) pro hasičský záchranný sbor telefonem na č. **150** a to ohlášením **kdo volá – kde hoří – co hoří.**

4. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Každý přítomný je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru do příjezdu jednotky požární ochrany bez vyzvání pomáhat při provádění nutných opatření k záchraně ohrožených osob a k uhašení požáru (jestliže je to možné) nebo k zamezení jeho šíření. Na výzvu velitele zásahu je rovněž povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany.

5. PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Osoby nacházejících se v objektu při výskytu požáru jsou povinny po vyhlášení požárního poplachu především:

- 1) zahájit **hašení požáru všemi dostupnými prostředky**. K tomu využít **práškové hasicí přístroje umístěné ve skřínkách ve 2. a 5. poschodí** na chodbách každého vchodu (v případě potřeby použít hasicí přístroj k hašení požáru: rozbít ochranné sklo v horní části skřínky a klíčkem za ním pověšeným odemknout zámek na dvířkách a přístroj vyjmout)
- 2) zajistit **vypnutí elektrického proudu**
 - 1) zajistit **uzavření hlavního přívodu plynu**
 - 2) **nepoužívat výtah** (vzhledem k možnému přerušení dodávky elektrického proudu).

6. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

1) Hasičský záchranný sbor.....	150
2) Zdravotnická záchranná služba	155
3) Policie ČR	158
4) Městská policie	156
5) Tísňové volání (jednotné evropské číslo)....	112
6) Poruchy plynu	1239
7) Poruchy na veřejné části vodovodu	840 111 112
8) Poruchy veřejné sítě elektrického .proudu	224 915 151

Praze dne 1.9.2003

Ing. Květoslava Binderová, v.r.
předsedkyně výboru SVJ

Václav Vorlíček, v.r.
místopředseda výboru SVJ