



LEGENDA:

- Výtopení – přívod – stávající potrubí vedeno povrchově
- - - Výtopení – zpátečka – stávající potrubí vedeno povrchově
- DV – stávající deskový výměník – pato objektu
- Otopná tělesa – stávající převážně litinová článková tělesa SLAVIA a KALOR
- nové osazené ocelová desková otopná tělesa KOPADO – RADIK v provedení KLASIK
- nové osazené radiátorový ventily s přednastavěním Heinleier CALYPSO EXACT s hlavici Heinleier K
- nové osazené uzávěrací šroubení Heinleier Regulux
- Ø nové osazené kulový uzávěr včetně vypouštěcí
- PS nové osazený vyzdvíhací ventil TA Hydronics STAD (závitový) a STAF (přírubový)
- PS nové osazený regulátor tlakové difference TA Hydronics STAF 10-60KPa (závitový)
- stávající oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPE – osazeno ve výměníkové stanici

KONTROLOVAL:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Ing. Václav Pilát Ovčácká 49/6, 100 00 PRAHA 10 tel.: 606 811 462 e-mail: vpi@vpi.cz DČ: CZ04005622, IČ: 7054 9727
Ing. Václav Pilát	Ing. Václav Pilát	Ing. Václav Pilát	
INVESTOR:	SVO ŽANDOVSKÁ 302-310, ŽANDOVSKÁ 302/17, 190 00 PRAHA 9		
AKCE:	HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY ŽANDOVSKÁ 305 – 310, 190 00 PRAHA 9		Č. KOPÍJE: DATAUM: květen 2024 MĚŘÍTKO: 1 : 100
OBSAH:	VSTUPNÍ PODLAŽÍ – PLOCHA STUPNACÍHO POTRUBÍ		Č. PRŮLOHY: D. 1. A
			H02